

1	Hvor meget fylder graveholdet?	Graveholdet består typisk af en gravemaskine i den ene ende, som graver op, og en gravemaskine i den anden ende som dækker til. Længden ligger omkring 30 m.
2	Hvordan reetableres vejen?	Det afhænger af, hvor bred udgravningen skal være, og hvilke maskiner der skal til for at udføre arbejdet. Vi fjerner ikke mere af den eksisterende asfalt end højst nødvendig. Der bliver holdt vejsyn med kommunen inden opstart, hvor omfanget af opbrydning aftales.
3	Genbruges de gamle rør?	Der bliver ikke genbrugt eksisterende rør. Vi skifter alt ud i vejarealet.
4	Kommer der nye vejbrønde?	Det er aftale med kommune, at de får en pris på udskiftning af vejbrønde. Herefter tager de stilling til evt. udskiftning.
5	Må der laves faskiner til nedsivning af tag og overfladevand?	Der skal søges om tilladelse til at nedsive regnvand på egen grund. Det gøres på Vejle Kommunes hjemmeside. Det er en god ide at få undersøgt om jorden er egnet til nedsivning. <i>Link:</i> https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/bolig-og-byggeri/kloak-og-spildevand-1/saadan-haandterer-du-dit-regnvand/
6	Skal der søges nedsivningstilladelse til eksisterende faskiner?	Hvis ikke der er en nedsivningstilladelse til eksisterende faskiner, skal der som udgangspunkt søges nedsivningstilladelse hos kommunen. Kontakt evt. Team Spildevand på 76812571 eller spildevand@vejle.dk
7	Må man fjerne rensebrønde på egen grund?	Kloakforhold på egen grund, er underlagt DS432 og skal udføres af en aut. kloakmester. Brønde der ikke bruges som resemulighed, kan

		fjernes. I skal dog sikre jer, at I kan komme til at rense kloakken fra brønde, der ligger udenfor.
8	Hvilke dæksler kommer der på skelbrøndene?	Ligger de nye skelbrønde i indkørsel, kommer der firkantede støbejerns dæksler på, som kan tåle 12,5t akseltryk. Ligger de nye skelbrønde i grønt areal, kommer der et rundt betondæksel på.
9	Kommunens byggesagsarkiv	www.weblager.dk

Projektleder:

Klaus Jensen

Tlf. 51724893

Mail: klaje@vejlespildevand.dk

Projektdeltager:

Flemming Oltmann

Tlf.21313482

Mail: flo@vejlespildevand.dk